

質 問 回 答 書

2023 年 12 月 11 日

契約件名 2027年国際園芸博覧会協会 執務室増床・レイアウト変更業務委託

上記件名にかかる仕様（設計）書の内容等についての質問に対し、次のとおり回答します。

No.	項目 (ページ数等)	質 問 内 容	回 答
1	4 委託業務内容 I (d)	現在設置されているパーティションはアルミだが新規で設置するパーティションも同等のアルミで大丈夫か。	同等のアルミパーティションで問題ありません。
2	"	不燃に関しては、公の機関で証明されている商品でないとは不可との認識で良いか。(メーカー単独での基準商品は不可との認識で大丈夫か。)	必ずしも公の機関で証明されていなくても、メーカー単独での基準商品であれば使用して構いません。
3	"	6階パーティションは全て天井まで仕切る認識でよいか。	法令等の要請がない部分については、全て天井まで仕切ります。
4	"	パーティションは解体したものを最大限利用と記載があるが、新規で設置する物も同メーカーの物という認識で良いか。	同等品であれば、必ずしも同じメーカーのものでなくても構いません。
5	"	パーティション設置に伴い、障害が発生する箇所は照明スイッチの移設も行うか。(仕様上問題ないがドアを開けた際隠れてしまう箇所等)	スイッチの移設は行わず、ドアの場所や開閉の向きを変更します。
6	"	4階スライディングウォール撤去後はレールが残るが、レールは残したままで問題ないか。	残したままで問題ありません。
7	"	アスベスト、消防の検査書類の提出は必要か。(見積内に含むか。)	提出をお願いします。見積にも含んでください。
8	"	6階コミュニケーションエリアに関して、こだわりのある家具を選定しているが、同等品は色、サイズの変更はどこまで認められるか。(例えば、ミーティングブースのテーブルは仕様上、出入りがしやすいように台形だが、長方形でも良いか。)	色、サイズとも仕様から大きく異なる内容でなければ変更可とします。ミーティングブースのテーブルは、長方形のものでも構いません。
9	"	6階会議室において、ミーティングテーブル1台(3名)に対してコンセントは1個で良いか。また、その箇所はOAタップも用意するか。	コンセントは1つで構いません。なお、タップをご用意いただく必要はありません。
10	"	6階個人用ブースは扉付きか扉無しどちらか。	扉付きです。
11	"	6階コーヒーエリアはローパーティションのようなもので囲うイメージか。	囲いは必要ありません。