

質 問 回 答 書

2025 年 11 月 18 日

契約件名 2025 年度 2027 年国際園芸博覧会協会 執務室 8 階増床業務委託

上記件名にかかる仕様（設計）書の内容等についての質問に対し、次のとおり回答します。

No.	項目 (ページ数等)	質 問 内 容	回 答
1	4 委託業務内容 (2) キ (ア) ⑥防災設備工事 (誘導灯、感知器、 非常照明)	防災設備(誘導灯、感知器、非常照明等)の省庁への届出確認等は、落札業者が行うのか？	消防設備等の関係省庁への届出確認等は、落札事業者による実施をお願いします。
2	9 ページ	会議室(18 名)バルコニー側の柱が斜めになっているため、ハイキャビネットの耐震補強、パーテーション、扉部分は、造作対応でも問題ないか。	問題ありません。
3		対象フロアのアスベスト調査は必要か。	調査をお願いします。見積にも含んでください。

公益社団法人 2027 年国際園芸博覧会協会 総務課
担当 加藤、一瀬

(次ページに続きあり)