

案件名称	2027年国際園芸博覧会（中央・東・西地区）で使用する電力 約5,440,000kWhの供給契約（その1）
------	---

2025年11月7日回答

質問項目	管理番号	質問内容	回答内容
仕様書 3（1） 仕様書 3（3）① 単価内訳書	a-1	調達期間は2026年2月9日からありますが、これは小売電気事業者により新設の電気供給手続きを要するのでしょうか、他事業者からの切替手続きとなりますでしょうか。 また、供給期間中に契約電力を変更する手続きのように見受けられますが、当該契約電力の段階的運用について、事前に送配電事業者との調整は行われていらっしゃいますでしょうか。 弊社落札の際は、上記調整内容をご教示いただく場合がございます。	調達期間：西工区：2026/2/9～、中央、東工区：2026/2/10～を予定しております。 本受電については、小売電気事業者より、新設の電気供給手続きを行っていただくことを想定しております。 インフラ整備工事等の調整も合わせて行っており、受電日については、予め一般送配電事業者と調整しております。
仕様書 3（3）① 単価内訳書	a-2	契約期間中に契約電力を変更する内容にお見受けいたしますが、需要場所毎の月別契約電力をご教示いただけますよう、お願いいたします。	契約電力については、博覧会の準備状況に合わせて下記のスケジュールで変更の予定です。 ・2026/2～2026/5末：西（200kW）、中央（300kW）、東（200kW） ・2026/6～2026/9末：西（400kW）、中央（700kW）、東（450kW） ・2026/10～2026/11末：西（1,000kW）、中央（1,500kW）、東（1,000kW） ・2026/12～：西（1,500kW）、中央（3,050kW）、東（1,500kW）
仕様書 3（10）①	a-3	※1に定める数値は、入札者が0.5以下であれば任意に設定可能でしょうか。 また、東京電力エナジーパートナー社が将来的にベーシックプランに使用する値について応札時に認知できないことから、結果的に弊社がベーシックプランを上回る設定を行う可能性が捨てきれないものと存じます。 その際には別途協議させていただくことは可能でしょうか。	入札者が、0.5以下の数値であれば任意設定可能です。 東京電力エナジーパートナー社のベーシックプランの市場価格調整に係る数値（0.5）が変更になった場合は、別途協議させていただきます。
仕様書 3（9）② 仕様書 3（10）② 単価内訳書	a-4	入札価格（電力量料金単価）には、燃料費調整額（燃料費調整・市場価格調整）を考慮した単価で入札する旨指定がございますが、何年何月に適用する単価を加減すればよいでしょうか。 燃料費調整額は月によって単価が変動いたしますので、各社が公表している貴社任意の月を指定いただきたく存じます。	入札時には、燃料費調整及び市場価格調整は、次の単価により計算をお願いいたします。 ・燃料費調整単価は、1.098円/kWh ・市場調整単価は、0.37円/kWh また、入札時の燃料費調整単価及び市場価格調整単価は、こちらに示した単価ですが、契約にあたり、今後変動する燃料費調整単価及び市場価格調整単価については、取扱いを落札予定者決定後に協議させていただきます。
仕様書 3（12）	a-5	電気料金算定に予備電力の記載がございますが、今回の入札対象は1回線受電のため、単価設定は行わないとの理解で宜しいでしょうか。	今回の調達に予備電力は不要ですので、単価設定は不要です。
仕様書 3（14） 電力供給契約約款	a-6	弊社においては、原則月末締翌月末払い（30日サイト）とさせていただきます。 弊社落札の際は、実際のお支払いの運用についてご相談させていただきたく存じます。	支払いスケジュールについては、落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
仕様書 3（15） 非化石電力の供給実績報告書	a-7	供給実績報告書は供給期間が終了した後、2027年6月頃に提出させていただく運びとなります。 非化石証書調達（権利確定）手続きの関係上、供給期間途中に提出することはいたしかねます。 ご承知おきいただけますよう、お願いいたします。	承知致しました。報告スケジュールについては、別途協議させていただきます。
仕様書 3仕様 （1）計量期間	b-1	弊社が落札した場合、一般送配電事業者の制度により、毎月の計量日は一般送配電事業者が定める計量日となりますがよろしいでしょうか。	問題ありません。

案件名称	2027年国際園芸博覧会（中央・東・西地区）で使用する電力 約5,440,000kWhの供給契約（その1）
------	---

2025年11月7日回答

質問項目	管理番号	質問内容	回答内容
仕様書 3仕様 (3) 契約電力等 様式3単価内訳書	b-2	契約電力が段階的に増加するよう見受けられますが、拠点ごとの段階的な契約電力と時期をご教示頂けますでしょうか。段階別契約については一般送配電事業者と協議済みでしょうか。 また、契約電力を新たに設定または増加された日以降、1年を満たさないで契約電力を減少または需給契約を廃止される場合は、新たに設定または増加された日に遡って接続送電サービス料金を精算させて頂きますのでご了承お願い致します。	契約電力については、博覧会の準備状況に合わせて下記のスケジュールで変更を予定しております。 ・2026/2～2026/5：西（200kW）、中央（300kW）、東（200kW） ・2026/6～2026/9：西（400kW）、中央（700kW）、東（450kW） ・2026/10～2026/11：西（1,000kW）、中央（1,500kW）、東（1,000kW） ・2026/12～：西（1,500kW）、中央（3,050kW）、東（1,500kW） 上記の契約電力のスケジュールについては、一般送配電事業者とは協議しております。 契約電力の減少及び契約廃止は想定しておりませんが、接続送電サービスの精算については別途協議させて頂きます。
仕様書 3仕様 (2) 電気方式等 ①電力構成 ②環境価値	b-3	弊社が調達する全電源平均電力に、神奈川県産のFIT非化石証書（再エネ価値取引市場より調達）または非FIT非化石証書再エネ指定（相対取引により取得）を付加した「実質再エネ電力」もAまたはBの電力構成として適合するよう見受けられますが、いかがでしょうか。電力も「神奈川県内で発電されたもの」であれば認められますでしょうか。	今回の公募は、神奈川県産の再エネ由来の電力と県内産の環境価値を想定しております。 経済産業省の「電力の小売営業に関する指針（平成28年1月制定、令和6年4月1日最終改定）」P33、「再エネ」表示の整理①、②の電力を想定しております。
仕様書 3仕様 (2) 電気方式等 ①電力構成 ②環境価値 別紙3非化石電力の供給実績報告書	b-4	環境価値だけではなく電力も「神奈川県内で発電されたもの」と記載がありますが、30分値同時同量管理や紐づけされた電源が必須条件となりますでしょうか。または30分値同時同量ではなく、月別発電量>博覧会供給量で、対象発電所を明記することで認められますでしょうか。	今回調達したい電力は、30分値同時同量の電力を必須となります。 報告書は、様式3で報告ください。ただし、必要に応じて30分値同時同量に係る関係資料を求める場合があります。
仕様書 3仕様 (15) 提出書類 別紙3非化石電力の供給実績報告書	b-5	別紙3「1.供給元電源情報」において、質問管理番号b-3の適用が可で弊社の全電源平均電力の場合、詳細な発電所情報を開示しておりませんが認められますでしょうか？	落札候補者となった方と個別に協議させて頂きます。 概ねの発電所の所在地がわかる資料については、確認させて頂きます。なお、必要な資料については別途確認させて頂きます。
仕様書 3仕様 (15) 提出書類 別紙3非化石電力の供給実績報告書	b-6	別紙3「2.証書による環境価値移転量」において、小売電気事業者再エネ電力メニューとして提供する場合、環境価値を博覧会協会さまに移転するのではなく、弊社が証書化して排出係数0t-CO2/kWhの電力メニューとして提供するものになりますが、よろしいでしょうか。この場合、博覧会協会さまにて非化石証書の償却対応は不要となります。	小売電気事業者が、排出係数0t-CO2/kWhの電力メニューとして提供する方法で問題ありません。
仕様書 3仕様 (15) 提出書類 別紙3非化石電力の供給実績報告書	b-7	別紙3「2.証書による環境価値移転量」において、実際に活用した非化石証書量は、四半期毎に弊社所定様式にて以下スケジュール目安でメール報告いたしますが、よろしいでしょうか。 第1四半期（4～6月分）→10月下旬以降 第2四半期（7～9月分）→1月下旬以降 第3四半期（10～12月分）→2月下旬以降 第4四半期（1～3月分）→5月下旬以降	承知致しました。報告スケジュールについては、別途協議させて頂きます。

案件名称	2027年国際園芸博覧会（中央・東・西地区）で使用する電力 約5,440,000kWhの供給契約（その1）
------	---

2025年11月7日回答

質問項目	管理番号	質問内容	回答内容
仕様書 3仕様 (15) 提出書類 別紙3非化石電力の供給実績報告書	b-8	環境価値量は調達可能と見通しておりますが、国の制度変更等により非化石証書の調達価格等が変更される場合、契約単価の見直しについて協議させて頂くことは可能でしょうか。また、万一市場変動等により予定量を調達できない場合は、不足した非化石証書相当量に環境価値加算単価を乗じた金額を契約期間満了時に返却精算等させて頂きまがよろしいでしょうか。	国の制度変更等による大幅な調達価格の変更時には、別途協議させていただきます。 また、今回の電力調達については調達量に対し非化石証書が必須と考えています。
仕様書 3仕様 (9) 燃料費調整 (10) 市場価格調整 (12) 料金の算定 様式3 単価内訳書	b-9	「入札価格の算定に当たっては、燃料費調整/市場価格調整を考慮した額」とありますが、記載の基準と異なる場合は、考慮して単価内訳書（様式3）に記載する電力量料金単価を補正するという認識で良いでしょうか。燃料費や市場価格は毎月変動いたしますので、実際の料金算定にあたっては燃料費調整額（該当月燃料費調整単価×使用電力量）および市場価格調整額（該当月市場価格調整単価×使用電力量）をご請求させていただきます。	入札時には、燃料費調整及び市場価格調整は、次の単価により計算をお願いいたします。 ・燃料費調整単価は、1.098円/kWh ・市場調整単価は、0.37円/kWh また、入札時の燃料費調整単価及び市場価格調整単価は、こちらに示した単価ですが、契約にあたり、今後変動する燃料費調整単価及び市場価格調整単価については、取扱いを落札予定者決定後に協議させていただきます。
仕様書 3仕様 (13) 請求書 (14) 支払方法	b-10	弊社が落札した場合、弊社は振込口座を持ち合わせていないため、弊社所定の払込用紙による金融機関等でのお支払い、または自動引き落としでのお支払いとなりますが、よろしいでしょうか。	落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
仕様書 3仕様 (13) 請求書 (14) 支払方法	b-11	弊社では電気料金の確定に「締め日」を設定しております。 締め日は大口1日検針の場合「毎月8日」、分散検針の場合は「検針日+14日」で設定させていただき、締め日までに確定した電気料金を請求させていただきます。電気料金請求書（払込用紙）は締め日から起算して1週間程度で発送させていただきます。	落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
仕様書 3仕様 (13) 請求書 (14) 支払方法	b-12	電気料金請求書（払込用紙）はお支払専用紙となりますので、ご請求金額の内訳は表示されておりません。弊社のWEBサイトより「電気料金等請求書・請求金額内訳」お知らせさせていただきますので、締め日翌日8時以降に閲覧・ダウンロードが可能となりますがよろしいでしょうか。 なお、「電気料金等請求書・請求金額内訳」はインボイス制度に対応した適格請求書となりますが、押印は必須ではないため省略しております。 また、代表者名、責任者名、担当者名、連絡先等の表示もございません。	落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
契約条件	b-13	供給開始とあわせて契約電力を新たに設定する場合、一般送配電事業者の管轄事業所と事前協議を必ず実施していただくようお願い致します。事前協議の結果、一般送配電事業者の供給設備増強工事が必要な場合、手続きの期間が短く協議が調わない場合は、契約開始に間に合わない場合がありますのでご了承ください。また、契約開始に際して拠点毎に弊社webにて新設申込をお願い致します。	一般送配電事業者との協議は、行っております。 供給設備増強工事についても併せて協議済みです。 新設申込については、落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。

案件名称	2027年国際園芸博覧会（中央・東・西地区）で使用する電力 約5,440,000kWhの供給契約（その1）
------	---

2025年11月7日回答

質問項目	管理番号	質問内容	回答内容
契約条件	b-14	電気の需給契約は年度単位としており、新たに電気の需給契約を締結した場合には、その契約内容を年度で継続して頂くことを原則としております。年度内で需給契約を廃止される場合は、接続送電サービス料金の精算、期中解約金を申し受けます。また、契約電力等を1年に満たないで減少される場合は、当該部分について接続送電サービス料金を精算させていただきますがよろしいでしょうか。	落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
契約条件	b-15	再エネメニューに関しては、電気需給契約とは別にお申込みおよびご契約書等を締結して頂くこととなりますが、よろしいでしょうか。	落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
契約条件	b-16	再エネメニューに関して、契約期間満了前に主契約が解約となる場合は、契約期間に関わらず主契約の消滅日に当該契約も消滅するものとします。また、主契約の契約期間満了に先立って当該契約を廃止しようとする場合で、当該契約の廃止日までに実績非化石証書量が年間調達予定非化石証書量を下回った場合、後日料金を精算させて頂くこととなりますが、よろしいでしょうか。	落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
契約条件	b-17	弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただくことは可能でしょうか。また、可能な場合、電気需給契約の内容は多岐にわたるため、契約書にない細目的事項に関しては地域を所轄するみなし小売電気事業者の電気需給約款に依拠する形で締結させていただくことは可能でしょうか。弊社の電気需給約款が変更された場合は、変更後の電気需給約款に依拠させて頂きたいと思います。	落札候補者となった方と個別に相談させていただきます。
契約条件	b-18	一般送配電事業者の託送供給約款の見直し等、社会情勢の大きな変化があった場合は、契約単価を変更させていただきたいと存じますが、応じて頂けますでしょうか。	単価の変更はありません。社会情勢等に大きな変化があった場合は協議させていただきます。
契約条件	b-19	税法の改正により、消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における税率で料金等を算出することとなりますがよろしいでしょうか。	公告時に提示した電力供給契約約款に基づき対応致します。
その他	b-20	入札参加資格の提出書類の詳細をご教示お願い致します。	落札候補者となった方に詳細をお伝えしますが、主な提出書類としては、 ・電気事業法に基づいた小売電気事業の資格証明書 ・過去2年間に高圧6,050kW以上の電力供給実績を証明出来るもの ・横浜市暴力団排除条例の誓約書 ・「持続可能性に配慮した調達コード」遵守の誓約書 等を予定しております。